


















FZLV7



FZLV6



Lp.	Opis	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień świetlny	Czas podtrzym.	System	Typ pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi
1	QN14		ANN	AXNU	1'1W	190lm	1H	FZLV	SE	IP65	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
2	QN31		ANN	AXNO	1'3W	400lm	1H	FZLV	SE	IP65	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
3	QN51		ANN	AXNO	1'6W	580lm	1H	FZLV	SE	IP65	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
4	QN64		ANN	AXNU	1'6W	580lm	1H	FZLV	SE	IP65	nastropowy	soczewka symetryczna wąska
5	XN30		EXIT	ET	3W	410lm	1H	FZLV	SE	IP65	nastropowy	soczewka symetryczna
6	VN3		LOWATO 2	LV2R	1'1W	185lm	1H	FZLV	SE	IP41	nastropowy	soczewka wykorzystana szeroka
7	VN31		LOWATO 2	LV2D	1'3W	400lm	1H	FZLV	SE	IP41	nastropowy	soczewka symetryczna szeroka
8	VN33		LOWATO 2	LV2R	1'3W	400lm	1H	FZLV	SE	IP41	nastropowy	soczewka wykorzystana szeroka
9	ON30		OUTDOOR LED	COB	3'1W	400lm	1H	FZLV	SE	IP66	naciemny	soczewka asymetryczna
10	Y1		INFINITY II B	IF2B	1W	1H	FZLV	SA	IP44	naciemny		
11	Y2		INFINITY II AC	IF2AC	1W	1H	FZLV	SA	IP44	nastropowy		
12	Y3		INFINITY II AL	IF2AL	1W	1H	FZLV	SA	IP44	nastropowy	-zwezwany	
13	M51		MICRO SPOT	MSU	3W	400lm	1H	FZLV	SA	IP20	podtynkowy	soczewka uniwersalna
14	FZLV1		CENTRALA	FZLV								

UWAGI:
1. ETAP I - wykonanie tras kablowych przewodem HDGs 2x2,5mm² zgodnie ze standardem polowym oraz przepustów p.pis.
2. ETAP II - wykonanie montażu opraw, oprogramowanie central oraz wykonanie pomiarów.

Opis oznaczeń: 4/5/6
numer elementu
numer obwodu
numer centrali

NAZWA PROJEKTU

Dodatkowy projekt wraz z całą infrastrukturą z tym związaną dla instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego z możliwością wykorzystania podświetleń w celu przygotowania obiektu pod przyszłe wystawy na wniosek Zamawiającego.

ADRES INWESTYCJI
PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
02-247, WARSZAWA UL. DŁUGA 52

INWESTOR
PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
UL. DŁUGA 52
02-247, WARSZAWA

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PROTRT SP. Z O.O.
PROTRT SP. Z O.O.
ul. Wierzbowa 3A
05-503 Buszkówka
TEL: +48 783 110 962



PROJEKT
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA
ELEKTRYKA

TEMAT RYSUNKU
OŚWIETLENIE AW/EW - PODDASZE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTANT: inż. MAREK MASALSKI	MAZ/IE/0079/01	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. MARCIN KŁOS	LUB/045/PWBE/16	

DANE RYSUNKU						
DATA	SKALA	NR PROJ.	KOD	S.P.	BRAN.	NR
08.2021	-	002	-	PB	EL	4